RIEMPIMENTO FSRU
Ip. 3R: Collettore GNL di riempimento FSRU a valle delle manichette. Perdita significativa
POOL FIRE 12,5 kW/m² — 123 m 7 kW/m² — 154 m 5 kW/m² — 176 m 3 kW/m² — 214 m
FLASH FIRE LFL — 173 m 1/2 LFL — 392 m

N

Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 24 marzo 2022

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D

Tecnologia Ricerca Rischi

FSRU ED OPERE CONNESSE
PORTO DI PIOMBINO (LI)

ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA
EDIZIONE 2022

Allegato C.4.3 - Mappa delle conseguenze
Ipotesi incidentale 3R

COMMESSA JOB	NQ/R22177
DIS. DRW'N	DA
CONTR. CHK'D	AV
APPROV. APPR'D	GR
DATA-DATE	MAGGIO 2022
SCALA PRINC. MAIN SCALE	1:5.000
DIS. N. - DWG Nr.	72327-Mappa delle conseguenze
FOGLIO SHEET	3
DI OF	12
REV.	0 1 2 3 4 5 6 7
FORM SIZE	A3

PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden

AOOGRT / AD Prot. 0389096 Data 12/10/2022 ore 14:53 Classifica P.120.040.