



FSRU IN RIGASSIFICAZIONE			
Ip. 7R: Linee di mandata pompe LNG Feed e collettore GNL principale FSRU			
JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
150 m	169 m	182 m	205 m
FLASH FIRE			
LFL		1/2 LFL	
181 m		334 m	
UVCE			
0,3 bar	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar
-	-	368 m	418 m



Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 24 marzo 2022

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D	
	 FSRU ED OPERE CONNESSE PORTO DI PIOMBINO (LI)					
ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA EDIZIONE 2022			COMMESSA JOB	NQ/R22177		
Allegato C.4.3 - Mappa delle conseguenze Ipotesi incidentale 7R			DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D	
			DA	AV	GR	
			DATA-DATE MAGGIO 2022			
			SCALA PRINC. MAIN SCALE 1:5.000			
			DIS. N. - DWG Nr. 72327-Mappa delle conseguenze			
			FOGLIO SHEET 8	DI OF 12		
PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden			REV.	0 1 2 3	FORM SIZE A3	
			4 5 6 7			