



FSRU IN RIGASSIFICAZIONE			
Ip. 8R:	Linee di mandata pompe ad alta pressione HP Booster		
JET FIRE			
12,5 kW/m ²	7 kW/m ²	5 kW/m ²	3 kW/m ²
140 m	156 m	167 m	187 m
FLASH FIRE			
LFL		1/2 LFL	
101 m		205 m	



Data di acquisizione immagini: Google Earth Pro - 24 marzo 2022

REV.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	DATA DATE	DIS. DRW'N	CONTR. CHK'D	APPROV. APPR'D
	 FSRU ED OPERE CONNESSE PORTO DI PIOMBINO (LI)		DA	AV	GR
		DATA-DATE MAGGIO 2022 SCALA PRINC. MAIN SCALE 1:5.000 DIS. N. - DWG Nr. 72327-Mappa delle conseguenze			
	ALLEGATO AL RAPPORTO DI SICUREZZA EDIZIONE 2022 Allegato C.4.3 - Mappa delle conseguenze Ipotesi incidentale 8R		FOGLIO SHEET 9	DI OF 12	FORM SIZE A3
	PROPRIETA' DELLA TRR S.r.l. OSIO SOTTO (BG). LE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE SONO VIETATE. - Property of TRR S.r.l. Osio Sotto (BG) - Italy. Reproduction and divulgation forbidden		REV. 0 1 2 3	4 5 6 7	